

本学園八王子キャンパスにおけるPFOS（有機フッ素化合物の一種）を含む
泡消火剤の一部流出について 第七報 水質調査結果

2025年9月3日
学校法人片柳学園

八王子キャンパス地下車路においてPFOS（有機フッ素化合物の一種）を含む泡消火剤流出の件に
関しましてキャンパス付近での本学実施の水質調査結果を下記の通りご報告いたします。

●水質調査結果(第六報の8月19日以降)

P F O S 及び P F O A 合計濃度

	(1)兵衛川合流付近	(2)水路
8月20日	19ng/L	124ng/L
8月21日	23ng/L	35ng/L
8月25日	26ng/L	76ng/L
8月26日	23ng/L	112ng/L
8月27日	32ng/L	25ng/L
8月28日	21ng/L	28ng/L

※河川の指針値 50ng/L

調査地点次頁参照

今後も第六報記載の対応と上記箇所の水質調査を継続的に行い経過を確認してまいります。

水質調査地点

